

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Αναλύσεις εδάφους, φύλλων, υδάτων,
λιπασμάτων και αγροτικών προϊόντων

ΝΙΚΟΤΣΡΑ 5 Τ.Κ. 62124 ΣΕΡΡΕΣ

Τηλέφωνο: 23210/45909

Fax: 2321045922

Κινητό: 6932/963042



Πιστοποίηση ΣΔ
Αρ. Πιστοπ.: 3

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000

Αρ. Πιστοπ. 789/Δ/2008

ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΟ ANALYTICER

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Επίθετο: ΔΗΜΟΣ
Όνομα: ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
Δ/ση: ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ
Τηλέφωνο:
Πόλη: ΣΕΡΡΕΣ
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.:

Κωδικός δείγματος: 26
Ημερ. Δειγμ/ψίας: 21/8/2026
Ημερ. Εκδοσης Αποτ.: 26/8/2026
Τοποθεσία: ΑΓΡΙΑΝΗ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Χρήση: ΠΟΣΙΜΟ
Πηγή: ΠΗΓΗ
Υπεύθ. δειγματοληψίας: ΑΣΟΥΧΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

	*Α.Π.Σ. (ppm)	*Α.Π.Σ. (ppm)
pH: 7,86	6,5-8,5	(Cl) Χλώριο: 250
Ειδ.ηλεκτρ.αγωγιμ. (μS/cm): 201,00	2500	(SO ₄) Θειικά: 250
Enterococci (cfu/100ml) 0,00	0	(CO ₃) Ανθρακικά: —
Θολότητα (FNU) <0,05	O.A.0,02	(HCO ₃) Διττανθρακικά: —
Χρώμα (mg/l,Pt) <5	O.A.1,5	(NO ₃) Νιτρικά: 3,85
(Μετρημένο, mg/l):		(Cu) Χαλκός: 2,00
Ολικά Στερεά, mg/l: 1500		(Fe) Σίδηρος: 0,200
Αιωρούμενα στερεά mg/l: Απουσία		(Zn) Ψευδάργυρος: 5,00
		(Mn) Μαγγάνιο: 0,05
(Ca) Ασβέστιο: **100		(NH ₄) Αμμωνιακά: 0,00
(Mg) Μαγνήσιο: 50		(NO ₂) Νιτρώδη: 0,00
(K) Κάλιο: 12		(P) Φώσφορος: 2,18
(Na) Νάτριο: 200		Θερμοκρασία °C: 19,00
(B) Βόριο: 1,0		Υπολειμματικό Χλώριο: 0,20

Οσμή, Γεύση: Αποδεκτή από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.

ΣΧΟΛΙΑ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Η χημική ανάλυση έδειξε ότι: Το νερό, σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχουν μετρηθεί, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α.Γ1(δ)ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 και την ΚΥΑ Π/112/1057/2016/01.02.2016.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Κολοβακτηρίδια /100ml (37°C -48h): - 0,0 - standard E.E. για πόσιμο νερό < 1/100ml.

Κολοβακτηρίδια εντερικής προέλευσης -E. coli (44°C-24h): ΑΡΝΗΤΙΚΟ.

O.M.X. /ml νερού (37°C-48h): - 0,0 - standard E.E για πόσιμο νερό- Άνευ μεταβολής.

O.M.X. /ml νερού (20°C-24h): - 0,0 - standard E.E για πόσιμο νερό- Άνευ μεταβολής.

*(Α.Π.Σ.) Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση

** Ενδεικτικό επίπεδο

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ε.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΧΑΛΩΡΙΑ
ΝΙΚΟΤΣΡΑ 5 ΣΕΡΡΕΣ - ΤΚ 62124
ΤΗΛ 23210 45909, ΚΙΝ 693 296 3042
Α.Φ.Μ.: 800511413 - Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ