

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Ανάλυσεις εδάφους, φύλλων, υδάτων,
υπασμάτων και αγροτικών προϊόντων
ΝΙΚΟΤΣΡΑ 5 Τ.Κ. 62124 ΣΕΡΡΕΣ

Τηλέφωνο: 23210/45909
Fax: 2321045922
Κινητό: 6932/963042



Πιστοποίηση ΣΔ
Αρ. Πιστοπ.: 3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000
Αρ. Πιστοπ. 789/Δ/2008
ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΟ ANALYTICER

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Επίθετο: ΔΗΜΟΣ
Όνομα: ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
Δ/ση: ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ
Τηλέφωνο:
Πόλη: ΣΕΡΡΕΣ
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός δείγματος: 17
Ημερ. Δειγμ/ψίας: 21/8/2026
Ημερ. Έκδοσης Αποτ.: 26/8/2026
Τοποθεσία: ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Χρήση: ΠΟΣΙΜΟ
Προέλευση: ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Υπένθ. δειγματοληψίας: ΑΣΟΥΧΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

	*Α.Π.Σ. (ppm)		*Α.Π.Σ. (ppm)
pH: 7,60	6,5-8,5	(Cl) Χλώριο:	250
Ειδ.ηλεκτρ.αγωγιμ. (μS/cm): 311,00	2500	(SO ₄) Θειικά:	250
Enterococci (cfu/100ml) 0,00	0	(CO ₃) Ανθρακικά:	—
Θολότητα (FNU) <0,05	0.Α.0,02	(HCO ₃) Διττανθρακικά:	—
Χρώμα (mg/l,Pt) <5	0.Α.1,5	(NO ₃) Νιτρικά:	30,60 50
(Μετρημένο, mg/l):		(Cu) Χαλκός:	2,00
Ολικά Στερεά, mg/l:	1500	(Fe) Σίδηρος:	0,200
Αιωρούμενα στερεά mg/l:	Απουσία	(Zn) Ψευδάργυρος:	5,00
		(Mn) Μαγγάνιο:	0,05
(Ca) Ασβέστιο:	**100	(NH ₄) Αμμωνιακά:	0,00 0,50
(Mg) Μαγνήσιο:	50	(NO ₂) Νιτρώδη:	0,08 0,50
(K) Κάλιο:	12	(P) Φώσφορος:	2,18
(Na) Νάτριο:	200	Θερμοκρασία °C:	23,00 25
(B) Βόριο:	1,0	Υπολειμματικό Χλώριο:	0,20 0,20

Οσμή, Γεύση: Αποδεκτή από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.
ΣΧΟΛΙΑ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Η χημική ανάλυση έδειξε ότι: Το νερό, σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχουν μετρηθεί, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α.Γ1(δ)ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 και την ΚΥΑ Π112/1057/2016/01.02.2016.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Κολοβακτηρίδια /100ml (37°C -48h): - 0,0 - standard E.E. για πόσιμο νερό < 1/100ml.
Κολοβακτηρίδια εντερικής προέλευσης -E. coli (44°C-24h): ΑΡΝΗΤΙΚΟ.
Ο.Μ.Χ. /ml νερού (37°C-48h): - 0,0 - standard E.E για πόσιμο νερό- Άνευ μεταβολής.
Ο.Μ.Χ. /ml νερού (20°C-24h): - 0,0 - standard E.E για πόσιμο νερό- Άνευ μεταβολής.

*(Α.Π.Σ.) Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση
** Ενδεικτικό επίπεδο

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΕ.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΧΑΛΟΡΙΑ
ΝΙΚΟΤΣΡΑ 5 ΣΕΡΡΕΣ Τ.Κ. 62124
ΤΗΛ. 2321045909, ΚΑΤ. 693 296 304
Α.Φ.Μ.: 800811413 - Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΕΣ

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Αναλύσεις εδάφους, φύλλων, υδάτων,
υπασμάτων και αγροτικών προϊόντων
ΝΙΚΟΤΣΡΑ 5 Τ.Κ. 62124 ΣΕΡΡΕΣ

Τηλέφωνο: 23210/45909
Fax: 2321045922
Κινητό: 6932/963042



Πιστοποίηση ΣΔ
Αρ. Πιστοπ.: 3

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000

Αρ. Πιστοπ. 789/Δ/2008
ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΟ ANALYTICER

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Επίθετο: ΔΗΜΟΣ
Όνομα: ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
Δ/ση: ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ
Τηλέφωνο:
Πόλη: ΣΕΡΡΕΣ
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός δείγματος: 16
Ημερ. Δειγμ/ψίας: 21/8/2026
Ημερ. Έκδοσης Αποτ.: 26/8/2026
Τοποθεσία: ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ
Χρήση: ΠΟΣΙΜΟ
Προέλευση: ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Υπέυθ. δειγματοληψίας: ΑΣΟΥΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

	*Α.Π.Σ. (ppm)		*Α.Π.Σ. (ppm)
pH: 7,75	6,5-8,5	(Cl) Χλώριο:	250
Ειδ.ηλεκτρ.αγωγιμ. (μS/cm): 275,00	2500	(SO ₄) Θειϊκά:	250
Enterococci (cfu/100ml) 0,00	0	(CO ₃) Ανθρακικά:	—
Θολότητα (FNU) <0,05	O.A.0,02	(HCO ₃) Διττανθρακικά:	—
Χρώμα (mg/l,Pt) <5	O.A.1,5	(NO ₃) Νιτρικά:	12,80 50
(Μετρημένο, mg/l):		(Cu) Χαλκός:	2,00
Ολικά Στερεά, mg/l:	1500	(Fe) Σίδηρος:	0,200
Αιωρούμενα στερεά mg/l:	Απουσία	(Zn) Ψευδάργυρος:	5,00
		(Mn) Μαγγάνιο:	0,05
(Ca) Ασβέστιο:	**100	(NH ₄) Αμμωνιακά:	0,00 0,50
(Mg) Μαγνήσιο:	50	(NO ₂) Νιτρώδη:	0,09 0,50
(K) Κάλιο:	12	(P) Φώσφορος:	2,18
(Na) Νάτριο:	200	Θερμοκρασία °C:	24,00 25
(B) Βόριο:	1,0	Υπολειμματικό Χλώριο:	0,15 0,20

Οσμή, Γεύση: Αποδεκτή από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.

ΣΧΟΛΙΑ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Η χημική ανάλυση έδειξε ότι: Το νερό, σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχουν μετρηθεί, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α.Γ1(δ)ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 και την ΚΥΑ Π/112/1057/2016/01.02.2016.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Κολοβακτηρίδια /100ml (37°C -48h): - 0,0 - standard E.E. για πόσιμο νερό < 1/100ml.

Κολοβακτηρίδια εντερικής προέλευσης -E. coli (44°C-24h): ΑΡΝΗΤΙΚΟ.

O.M.X. /ml νερού (37°C-48h): - 0,0 - standard E.E για πόσιμο νερό- Άνευ μεταβολής.

O.M.X. /ml νερού (20°C-24h): - 0,0 - standard E.E για πόσιμο νερό- Άνευ μεταβολής.

*(Α.Π.Σ.) Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση

** Ενδεικτικό επίπεδο

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ε.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΧΛΩΡΙΑ
ΝΙΚΟΤΣΡΑ 5, ΣΕΡΡΕΣ - ΤΚ 62124
ΤΗΛ 23210 45909 - ΚΙΝ 693 296 3042
Α.Φ.Μ.: 800871413 - Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ