

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

αλύσεις εδάφους, φύλλων, υδάτων,
πασμάτων και αγροτικών προϊόντων
ΙΚΟΤΣΑΡΑ 5 Τ.Κ. 62124 ΣΕΡΡΕΣ
ηλέφωνο: 23210/45909
αχ: 2321045922
ινητό: 6932/963042



Πιστοποίηση ΣΔ
Αρ. Πιστοπ.: 3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000
Αρ. Πιστοπ. 789/Δ/2008
ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΟ ANALYTICER

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

πίθετο: ΔΗΜΟΣ
νομα: ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
/νση: ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ
ηλέφωνο:
Ιόλη: ΣΕΡΡΕΣ
Α.Φ.Μ.:
Α.Ο.Υ.:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός δείγματος: 3
Ημερ. Δειγμ/ψίας: 21/8/2026
Ημερ. Εκδοσης Αποτ.: 26/8/2026
Τοποθεσία: ΓΑΖΩΡΟΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Χρήση: ΠΟΣΙΜΟ
Προέλευση: ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Υπέυθ. δειγματοληψίας: ΑΣΟΥΧΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

	*Α.Π.Σ. (ppm)	*Α.Π.Σ. (ppm)
pH: 7,53	6,5-8,5	(Cl) Χλώριο: 250
Ειδ.ηλεκτρ.αγωγιμ. (μS/cm): 334,00	2500	(SO ₄) Θειικά: 250
Enterococci (cfu/100ml) 0,00	0	(CO ₃) Ανθρακικά: —
Θολότητα (FNU) <0,05	0.Α.0,02	(HCO ₃) Διττανθρακικά: —
Χρώμα (mg/l,Pt) <5	0.Α.1,5	(NO ₃) Νιτρικά: 29,90 50
(Μετρημένο, mg/l):		(Cu) Χαλκός: 2,00
Ολικά Στερεά, mg/l: 1500		(Fe) Σίδηρος: 0,200
Αιωρούμενα στερεά mg/l: Απουσία		(Zn) Ψευδάργυρος: 5,00
		(Mn) Μαγγάνιο: 0,05
(Ca) Ασβέστιο: **100		(NH ₄) Αμμωνιακά: 0,04 0,50
(Mg) Μαγνήσιο: 50		(NO ₂) Νιτρώδη: 0,17 0,50
(K) Κάλιο: 12		(P) Φώσφορος: 2,18
(Na) Νάτριο: 200		Θερμοκρασία °C: 24,00 25
(B) Βόριο: 1,0		Υπολειμματικό Χλώριο: 0,40 0,20

Οσμή, Γεύση: Αποδεκτή από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.
ΣΧΟΛΙΑ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Η χημική ανάλυση έδειξε ότι: Το νερό, σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχουν μετρηθεί, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α.Γ1(δ)ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 και την ΚΥΑ Π/112/1057/2016/01.02.2016.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Κολοβακτηρίδια /100ml (37°C -48h): - 0,0 - standard E.E. για πόσιμο νερό < 1/100ml.
Κολοβακτηρίδια εντερικής προέλευσης -E. coli (44°C-24h): ΑΡΝΗΤΙΚΟ.
Ο.Μ.Χ. /ml νερού (37°C-48h): - 0,0 - standard E.E για πόσιμο νερό- Άνευ μεταβολής.
Ο.Μ.Χ. /ml νερού (20°C-24h): - 0,0 - standard E.E για πόσιμο νερό- Άνευ μεταβολής.

*(Α.Π.Σ.) Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση
** Ενδεικτικό επίπεδο

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ε.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΧΛΩΡΙΑ
ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ ΣΕΡΡΕΣ - Τ.Κ. 62124
ΤΗΛ. 23210 45909 ΚΙΝ. 6932 963042
Α.Φ.Μ.: 800311413 - Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ