

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

αναλύσεις εδάφους, φύλλων, υδάτων,
πασμάτων και αγροτικών προϊόντων
ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 5 Τ.Κ. 62124 ΣΕΡΡΕΣ
τηλέφωνο: 23210/45909
fax: 2321045922
κινητό: 6932/963042



Πιστοποίηση ΣΔ
Αρ. Πιστοπ.: 3

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000
Αρ. Πιστοπ. 789/Δ/2008
ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΟ ANALYTICER

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Επίθετο: ΔΗΜΟΣ
Όνομα: ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
Δ/ση: ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ
Τηλέφωνο:
Πόλη: ΣΕΡΡΕΣ
Α.Φ.Μ.:
Α.Ο.Υ.:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός δείγματος: 4
Ημερ. Δειγμ/ψίας: 21/8/2026
Ημερ. Εκδόσης Αποτ.: 26/8/2026
Τοποθεσία: ΘΩΛΟΣ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Χρήση: ΠΟΣΙΜΟ
Προέλευση: ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Υπεύθ. δειγματοληψίας: ΑΣΟΥΧΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

	*Α.Π.Σ. (ppm)		*Α.Π.Σ. (ppm)
pH: 7,54	6,5-8,5	(Cl) Χλώριο:	250
Ειδ.ηλεκτρ.αγωγιμ. (μS/cm): 336,00	2500	(SO ₄) Θειϊκά:	250
Enterococci (cfu/100ml) 0,00	0	(CO ₃) Ανθρακικά:	—
Θολότητα (FNU) <0,05	0.Α.0,02	(HCO ₃) Διττανθρακικά:	—
Χρώμα (mg/l,Pt) <5	0.Α.1,5	(NO ₃) Νιτρικά:	32,45 50
(Μετρημένο, mg/l):		(Cu) Χαλκός:	2,00
Ολικά Στερεά, mg/l: 1500		(Fe) Σίδηρος:	0,200
Αιωρούμενα στερεά mg/l: Απουσία		(Zn) Ψευδάργυρος:	5,00
		(Mn) Μαγγάνιο:	0,05
(Ca) Ασβέστιο: **100		(NH ₄) Αμμωνιακά:	0,08 0,50
(Mg) Μαγνήσιο: 50		(NO ₂) Νιτρώδη:	0,19 0,50
(K) Κάλιο: 12		(P) Φώσφορος:	2,18
(Na) Νάτριο: 200		Θερμοκρασία °C: 23,00	25
(B) Βόριο: 1,0		Υπολειμματικό Χλώριο: 0,40	0,20

Οσμή, Γεύση: Αποδεκτή από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.

ΣΧΟΛΙΑ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Η χημική ανάλυση έδειξε ότι: Το νερό, σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχουν μετρηθεί, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α.Π1(δ)ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 και την ΚΥΑ Π/112/1057/2016/01.02.2016.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Κολοβακτηρίδια /100ml (37°C -48h): - 0,0 - standard E.E. για πόσιμο νερό < 1/100ml.
Κολοβακτηρίδια εντερικής προέλευσης -E. coli (44°C-24h): ΑΡΝΗΤΙΚΟ.
Ο.Μ.Χ. /ml νερού (37°C-48h): - 0,0 - standard E.E για πόσιμο νερό- Άνευ μεταβολής.
Ο.Μ.Χ. /ml νερού (20°C-24h): - 0,0 - standard E.E για πόσιμο νερό- Άνευ μεταβολής.

*(Α.Π.Σ.) Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση

** Ενδεικτικό επίπεδο

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ε.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΧΛΩΡΙΑ
ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 5, ΣΕΡΡΕΣ - Τ.Κ. 62124
ΤΗΛ: 23210 45909, ΚΙΝ: 693 296 3042
Α.Φ.Μ.: 800811413 - Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ